Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den
Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 17893

Inhaber /-in
Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 Münster
Germany

Hersteller /-in
-

Gruppe	142 - Rohrdämmungen
Produkt	ARMAFLEX PROTECT
Beschreibung	Rohrdämmung aus flexiblem Elastomerschaum (FEF), RD=142kg/m3
Anwendung	RF2
Unterlagen	TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '409875-24-0105-01' (21.05.2024)
Prüfbestimmungen	VKF
Beurteilung	Brandkennziffer 5(200°C).2

Gültigkeitsdauer	31.12.2029
Ausstellungsdatum	05.09.2024
Ersetzt Dokument vom	11.09.2022

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler