

VKF Brandschutzanwendung Nr. 13577

Gruppe 142	Rohrisolationen	
Gesuchsteller	L' Isolante K-Flex Srl Via Leonardo da Vinci, 36 20877 Roncello Italy	
Hersteller	L' Isolante K-Flex Srl 20877 Roncello Italy	
Produkt	K-FLEX ECO	
Beschrieb	Rohrisolation aus Elastomerschaum RD=87kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi: Prüfbericht '919750-14-0772-01' (14.11.2014)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2020	
Ausstelldatum	11.02.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	09.09.2009	

Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U. Binz

Binz

G. Rappo

Rappo

