



VKF Anerkennung Nr. 16662

Inhaber /-in

L'Isolante K-Flex S.P.A.
via Don Locatelli, 35
20877 Roncello (MB)
Italy

Hersteller /-in

K-Flex Polska Sp. z o.o.
99-210 Uniejow
Poland

Gruppe

122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt

K-FONIK GK 072

Beschreibung

Verbundplatte aus Polymer-Platte K-FONIK GK (1896kg/m³) und Elastomerschaum K-FLEX ST (77kg/m³)

Anwendung

RF2

Unterlagen

TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '403091-19-0406-01' (20.09.2019), Prüfbericht '403091-19-0406-02' (20.09.2019), Prüfbericht '403091-19-0406-03' (20.09.2019)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Brandkennziffer 5.2
Brandkennziffer 5.2

K-FONIK GK
K-FLEX ST

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

18.12.2019

Ersetzt Dokument vom

13.05.2015

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo