VKF Anerkennung Nr. 16662

Inhaber /-in
L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
via Don Locatelli, 35
20877 Roncello (MB)
Italien

Hersteller /-in
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
99-210 Uniejow
Polen

Gruppe 122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt K-FONIK ST GK 072

Beschreibung Verbundplatte aus Polymer-Platte K-FONIK GK (RD=2000kg/m3) und Elastomerschaum K-FONIK ST (RD=45-55kg/m3)

Anwendung RF2

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '0726411785-25-0182-01' (23.07.2025), Prüfbericht '07262411785-25-0182-02' (23.07.2025), Prüfbericht '0726411785-25-0182-03' (23.07.2025)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung

Brandkennziffer	5.2	K-FONIK ST
Brandkennziffer	5.3	K-FONIK GK

Gültigkeitsdauer 31.12.2029
Ausstellungsdatum 30.12.2025
Ersetzt Dokument vom 18.12.2025

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique