VKF Technische Auskunft Nr. 31143

Inhaber /-in
L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
via Don Locatelli, 35
20877 Roncello (MB)
Italien

Hersteller /-in
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
99-210 Uniejow
Polen

Gruppe	142 - Rohrdämmungen
Produkt	K-FLEX K-ROCK
Beschreibung	Rohrdämmung aus Mineralwolle (MW), RD=80kg/m3
Anwendung	RF1
Unterlagen	FIRE-LAB, Warszawa: Prüfbericht 'KAL-5/02/2025' (25.02.2025), Prüfbericht 'PR-1/02/2025' (25.02.2025), Klassifizierungsbericht 'RKK-5/02/2025' (26.02.2025); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-02-045.0-02' (27.02.2025); Herstellerin: Leistungserklärung '11160103201-CPR-19' (02.07.2024)
Prüfbestimmungen	EN ISO 1716; EN ISO 1182
Beurteilung	Brandverhalten $A1_L$

Gültigkeitsdauer	31.12.2030
Ausstellungsdatum	18.12.2025
Ersetzt Dokument vom	11.09.2022

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique