



VKF Technische Auskunft Nr. 31142

Inhaber /-in

L'Isolante K-Flex S.P.A.
via Don Locatelli, 35
20877 Roncello (MB)
Italy

Hersteller /-in

K-Flex Polska Sp. z o.o.
99-210 Uniejow
Poland

Gruppe

142 - Rohrdämmungen

Produkt

K-FLEX K-ROCK ALU

Beschreibung

Rohrisolation aus Mineralwollschalen (RD=80kg/m³) mit Aluminiumverbundfolie kaschiert (D=0.007mm), D≥15mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

CSI, Bollate: PB '0093/DC/REA/20_1' (24.01.2020), PB '0093/DC/REA/20_2' (24.01.2020), PB '0093/DC/REA/20_3' (24.01.2020), PB '0093/DC/REA/20_4' (24.01.2020), KB '0093/DC/REA/20_5' (24.01.2010); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-045.0-02' (11.11.2019); Hersteller: LE '11160701201-CPR-19' (11.12.2019)

Prüfbestimmungen

EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A2L-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2025

Ausstellungsdatum

06.05.2020

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo