VKF Technische Auskunft Nr. 31142

Inhaber /-in
L'ISOLANTE K-FLEX S.p.A.
via Don Locatelli, 35
20877 Roncello (MB)
Italien

Hersteller /-in
K-FLEX POLSKA Sp. z o.o.
99-210 Uniejow
Polen

Gruppe 142 - Rohrdämmungen

Produkt K-FLEX K-ROCK ALU

Beschreibung Rohrdämmung aus Mineralwolle (MW), kaschiert mit Aluminiumverbundfolie (D=0.007mm, MA=60g/m2), D≥17mm, RD=80kg/m3

Anwendung RF1

Unterlagen CSI, Senago: Prüfbericht '0050\DC\REA\25_4' (15.01.2025), Prüfbericht '0050\DC\REA\25_5' (15.01.2025), Prüfbericht '0050\DC\REA\25_6' (15.01.2025), Klassifizierungsbericht '0050\DC\REA\25_7' (15.01.2025); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR.2-045.0-02' (27.02.2025); Herstellerin: Leistungserklärung '11160703201-CPR-19' (02.07.2024)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716; EN ISO 1182

Beurteilung Brandverhalten $A2_L$ - s1, d0

Gültigkeitsdauer 31.12.2030
Ausstellungsdatum 18.12.2025
Ersetzt Dokument vom 11.09.2022

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

VKF · AEAI
Elektronisches Siegel
Cachet électronique